



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pt. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinosaurów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zawadzkie, 22.02.2013r.

ZNAK: ZPK.271.1.2.2013

GMINA ZAWADZKIE
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:**

**Budowa boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę
wraz z oświetleniem boiska w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35 (dz. nr 622) w ramach
operacji pt. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice
i sołectwa Kielcza, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

WYJAŚNIENIE nr 2 do SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez
Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29.01.2004r. – **Prawo zamówień publicznych** [Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.]
wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu
aluminiowego (wyciskanego) 80x80x3 mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie
wyprofilowany rowek, który umożliwi mocowanie do każdego z nich bezwzględnej siatki
polipropylenowej za pomocą haczyków polipropylenowych.
Lakierowany proszkowo na kolor zielony.
System posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i
Certyfikacji Sp. z o.o.

Odpowiedź

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupa aluminiowego 80x80x3 jako element nośny,
pod warunkiem posiadania stosownych certyfikatów.**

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Kopia:
1 x a/a

BURMISTRZ
Mieczysław Orłowski