



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Operacja pt. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  
Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach  
działania „Odnowa i rozwój wsi”  
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zawadzkie, 22.02.2013r.

ZNAK: ZPK.271.1.2.2013

GMINA ZAWADZKIE  
ul. Dębowa 13  
47-120 Zawadzkie

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia  
publicznego, którego przedmiotem jest:**

**Budowa boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę wraz z oświetleniem  
boiska w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35 (dz. nr 622) w ramach operacji pt. Poprawa infrastruktury turystyczno-  
rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w  
ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

#### WYJAŚNIENIE nr 3 do SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – *Prawo zamówień publicznych* [ Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ] wyjaśniam co następuje:

#### Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych stalowych/aluminiowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym – wymagania”.

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów polimerowych wzmocnionych włóknem węglowym pod warunkiem, iż proponowane słupy mają wytrzymałość mechaniczną, co najmniej taką samą jak słupy zaprojektowane oraz posiadają stosowne atesty i dopuszczenia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kopia:  
1 x a/a

BURMISTRZ  
Mieczysław Orgacki